

Exmo. Sr.
Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Araguari
Rua Cel. José Ferreira Alves nº 758 – Centro
38445-090 – Araguari – MG

Nossa Referência: RC/PP – 00151/2026

Data: 04/02/2026

Sua Referência: Ofícios 009/2026 e 091/2026, de 20/01/2026

Assunto: Fornecimento de energia para Araguari

Registramos o recebimento dos ofícios no qual solicita esclarecimentos sobre interrupções e oscilações de energia elétrica ocorridas nesse município.

Nos dias 18 e 19/01/2026, a região de Araguari foi atingida por temporal acompanhado de fortes ventos e descargas atmosféricas. As chuvas intensas provocaram quedas de árvores sobre as redes de distribuição de energia elétrica e consequente quebra de postes e rompimento de cabos. O prazo de restabelecimento da energia foi decorrente da complexidade e alto volume das interrupções ocorridas em curto espaço de tempo. No bairro Brasília, a rede convencional foi substituída por novo cabeamento com isolamento protegida em função dos danos apresentados.

Foi constatada a ocorrência de religamentos automáticos, demonstrando que os eventos registrados foram decorrentes de defeitos transitórios na rede de distribuição de energia elétrica. Os equipamentos de proteção visam garantir o fornecimento contínuo de energia, evitando que uma ocorrência transitória/acidental provoque uma interrupção permanente, reduzindo assim o tempo de restabelecimento aos nossos clientes.

A Cemig desenvolve ações preventivas nestes períodos chuvosos para corrigir os defeitos e atender os clientes com maior brevidade possível. Podemos citar o aumento das equipes de atendimentos emergenciais, programação de escalas de sobreaviso para equipes de campo, apoio de equipes comerciais nos atendimentos emergenciais, manutenções preventivas antes do período de chuvas.

O Centro de Operações da Distribuição – COD reúne especialistas em meteorologia aplicada, engenheiros de operação e de proteção, analistas de automação, operadores de rede e profissionais de atendimento, todos trabalhando de maneira integrada. Com uso de modelos meteorológicos, mapas de risco, histórico de falhas e dados de inteligência operacional, a equipe antecipa regiões com maior probabilidade de impacto, realoca equipes antes que as tempestades cheguem e prioriza o restabelecimento em áreas sensíveis, como hospitais, empresas de saneamento e regiões de grande densidade populacional. O resultado é um modelo de operação que combina tecnologia, experiência e resposta rápida, garantindo que a Cemig mantenha a confiabilidade do sistema mesmo diante dos eventos climáticos mais críticos do ano.

As áreas de Planejamento e Operação da Cemig acompanham o crescimento da carga ao longo do tempo, os pedidos de ligação e monitoram o desempenho do Sistema Elétrico. Apesar dos esforços empreendidos para proteger as redes de distribuição de energia elétrica e investir em modernas tecnologias de aprimoramento, objetivando assegurar o fornecimento contínuo a seus consumidores, eventualmente ocorrem interrupções imprevisíveis e acidentais, causadas por agentes externos, tais como descargas atmosféricas, árvores, abaloamento em postes, queimadas e vandalismo.

Ao longo do ano são realizados trabalhos de inspeção e manutenção em todos os equipamentos da rede de distribuição, além de serviços de limpeza de faixa e poda em árvores, a fim de evitar interrupções acidentais.

Foram adotadas diversas ações de manutenção no município que passam por inspeção de rede, limpeza de faixa, poda de árvores e manutenção em estruturas, conforme dados abaixo. Um ponto relevante é que apenas em novembro/dezembro foram podadas 1.720 árvores no município.

Além disso, já temos o orçamento de manutenção preventiva aprovado e já estamos atuando nas manutenções em 2026 que manterão os volumes necessários.

Manutenções realizadas Conforme Filtros Acima:

- * Notas de Serviços que realizaram 178 Manutenções em estruturas da rede elétrica;
- * Notas de Serviços que realizaram 2367 Podas de Árvores;
- * Notas de Serviços que realizaram Limpeza de Faixa em 241 km linear;
- * 471 km de Inspeção em rede Urbana
- * 708 km de Inspeção em rede Rural

Além das ações corretivas e preventivas a Cemig possui planejamento de médio e longo prazo para melhoria da infraestrutura elétrica no município, totalizando investimentos superiores a R\$ 167 milhões com previsão de conclusão até 2027:

Programa Minas Trifásico é voltado especialmente para o agronegócio e prevê a conversão de 68 km de rede monofásica para trifásica e investimento de R\$ 15 milhões;

Programa Mais Energia compreendendo:

- a ampliação da subestação existente Araguari 2, instalação de novo transformador de 25 MVA e investimento de R\$ 20 milhões de reais – concluído em 2025;
- construção da subestação Araguari 4, investimento de R\$ 127 milhões e previsão de conclusão em 30/08/2027.

Colocamos à disposição para outros esclarecimentos, se necessários, o agente de relacionamento, Marcos Paulo M. Resende, pelo celular (34) 99816-5492 ou e-mail mresende@cemig.com.br.

À disposição de V.Exa., agradecemos.

Atenciosamente,

Assinatura Eletrônica
13/02/2026 14:04 (BRT)

BRy

Valter Hugo Vieira Faria

Valter Hugo Vieira Faria
Supervisor de Relacionamento com Poder Público Municipal

Gerência de Relacionamento com Poder Público Municipal

Valter Hugo Vieira Faria